

4 нысан

2024 жылдың қорытындысы бойынша табиғи
монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік
көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат

"Астана-Энергия" АҚ

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі

Жылу энергиясын өндіру

реттелетін қызмет

№ р/с	Тиімділік көрсеткіші	2023 жылғы факт	2024 жылға арналған жоспар	2024 жылғы факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Жылу энергиясын босату, Гкал	8 973 961,56	10 035 197,50	10 010 383,31	Ауытқу -24 814,2 Гкал немесе -0,2 % құрады	Жылу энергиясын өндіру көлемінің төмендеуі сыртқы ауа температурасының жоғарылауы есебінен қалыптасты. Желілік судың температурасын "Астана- Теплотранзит" АҚ диспетчерлік қызметі әзірленген және бекітілген "Режимдік картаға" сәйкес белгілейді. 2024 жылы сыртқы ауаның орташа температурасы + 4,96 °C болды, бұл жоспарлы 4,62 °C-дан жоғары.

Басқарма төрағасы



К.Кажкенов



Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2024 года

АО "Астана-Энергия"

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

Производство тепловой энергии

регулируемая услуга

№ п/п	Показатель эффективности	Факт за 2023 год	План на 2024 год	Факт за 2024 год	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Отпуск тепловой энергии, Гкал	8 973 961,56	10 035 197,50	10 010 383,31	Отклонение составило -24 814,2 Гкал или -0,2%	Снижение объема производства тепловой энергии сложилось за счет повышения температуры наружного воздуха. Температура сетевой воды задается диспетчерской службой АО "Астана- Теплотранзит" согласно разработанной и утвержденной "Режиной карте". Средняя температура наружного воздуха за 2024 год составила + 4,96 °С, что выше плановой 4,62 °С.

Председатель Правления



Кажкенов К.А.

