

3-нысан

2026 жылдың жартыжылдығының қорытындысы
бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен
сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы акпарат

"Астана-Энергия" АҚ

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі

Жылу энергиясын өндіру

реттелетін қызмет

№ р/с	Сапа және сенімділік көрсеткіші	2025 жылдың жартыжылд ығындағы факт	2026 жылға арналған жоспар	2026 жылдың жартыжылд ығындағы факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Белгіленген қуаттылықтың 1 Гкал/сағ, бірл/Гкал/сағ жылу энергиясы көздеріндегі технологиялық бұзушылықтар нәтижесінде жылу энергиясын беруді, жылу тасымалдағышты тоқтату саны	0	0	0	Жетістік	-
2	Жылу энергиясын босатудың максималды шегі, Гкал / сағ	минус 26°C кезінде 3 176 Гкал/сағ	минус 30°C кезінде 3 307 Гкал/сағ	минус 30°C кезінде 3 307 Гкал/сағ	Жетістік	-

Ескерту:

Жоспарлы көрсеткіш "Астана-Теплотранзит"АҚ әзірлеген жылыту маусымында Астана қаласының жылумен жабдықтау жүйесінің режимдік картасына сәйкес қабылданды. Жабдықты нақты тиеу "Астана-Теплотранзит"АҚ-н тапсырмасы бойынша жүзеге асырылады.

Басқарма төрағасы



К.А. Кажкенов

Орындаушылар:

А.Г. Жакупова

Р.Ж. Кульмагамбетова



**Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам полугодия 2026 года**

АО "Астана-Энергия"

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

Производство тепловой энергии

регулируемая услуга

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт за полугодие 2025 года	План на 2026 год	Факт за полугодие 2026 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушениях на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/Гкал/час	0	0	0	Достижение	-
2	Максимальный отпуск тепловой энергии, Гкал/час	3 176 Гкал/час при минус 26°C	3 307 Гкал/час при минус 30°C	3 307 Гкал/час при минус 30°C	Достижение	-

Примечание:

Плановый показатель принят в соответствии режимной картой системы теплоснабжения города Астана в отопительном сезоне, разработанной АО "Астана-Теплотранзит". Фактическая загрузка оборудования осуществляется по заданию АО "Астана-Теплотранзит".

Председатель Правления



Кажкенов К.А.

Исполнители:

Жакупова А.Г.



Кульмагамбетова Р.Ж.

